

HATÁROZATI JAVASLAT

.....(GB) 2017. (.....) számú határozata

A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy az Ecsedi-Vill Bt. részére (1055 Budapest, Szent István krt. 13.) a Budapest, XI. ker. Dombóvári út, Fehérvári út, Prielle K. u. 11kV és 0,4kV-os hálózat rekonstrukció tervéhez a tulajdonosi hozzájárulást a benyújtott 16-133. tervszámú dokumentáció alapján megadja azzal a feltétellel, hogy a

- járdák kopórétegét teljes szélességben kell visszaépíteni,
- kapcsoló szekrény, BHTR állomás parkoló, járda felületén nem helyezhető el,
- Kondorosi út terv szerint fűrésszel keresztezhető,
- a munkárok 3 hétnél tovább nyitva nem tartható, hossza nem haladhatja meg a 400 fm-t. Újabb szakasz bontására csak akkor kerülhet sor, ha a korábban megnyitott munkárok-szakasz visszatöltése és a teljes helyreállítás megtörtént.

Jelen hozzájárulás csak a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületre vonatkozik (Budapest, XI. ker. 5290/2, 5377 hrsz.) és visszavonásig érvényes.

A kivitelezés megkezdése előtt munkakezdési kezelői hozzájárulást kell kérni Városgazdálkodási Igazgatóságunktól, aki a burkolatok helyreállítására vonatkozó kikötéseket Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat 41/2015.(VI.29.) XI. ÖK. sz. rendelet figyelembevételével fogja előírni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csernus László elnök