

## HATÁROZATI JAVASLAT

.....( GB ) 2017. (.....) számú határozata

A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy az ERSTO Kft. (2316 Tököl Ledina dűlő 4.) részére Budapest, XI. ker. Rácz László u. 72. K-50536-1 sz. elosztó közvilágítási hálózat rekonstrukció tervéhez a tulajdonosi hozzájárulást, a benyújtott MT21-440. tervszámú dokumentáció alapján megadja azzal a feltétellel, hogy

- a járdák kopórétegét teljes szélességében kell visszaépíteni,
- az útpályák fűrésszel keresztezhetők,
- munkaárok 3 hétnél tovább nyitva nem tartható, hossza nem haladhatja meg a 400 fm-t. Újabb szakasz bontására csak akkor kerülhet sor, ha a korábban megnyitott munkaárok-szakasz visszatöltése és a teljes helyreállítás megtörtént,
- kapcsoló szekrény, transzformátor-állomás parkoló, járda felületén nem helyezhető el.

Jelen hozzájárulás csak a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületekre vonatkozik és visszavonásig érvényes.

A kivitelezés megkezdése előtt munkakezdési kezelői hozzájárulást kell kérni Városgazdálkodási Igazgatóságunktól, aki a burkolatok helyreállítására vonatkozó kikötéseket Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat 41/2015.(VI.29.) XI. ÖK. sz. rendelet figyelembevételével fogja előírni.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Csernus László elnök