

## **Tisztelt Gazdasági Bizottság!**

A Fővárosi Vízművek Zrt. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Budafoki út (Szent Gellért tér- Október huszonharmadika utca között) ivóvízhálózat rekonstrukció tervéhez tulajdonosi hozzájárulást kér.

A gerincvezetéken történt meghibásodások (5db), az elosztóvezeték öntöttvas szakaszán (8db) és a roncsolásmentes vizsgálatok, valamint az előtét modellezés eredménye alapján a vezeték cseréje a fővárosi útrekonstrukció előtt indokolt. A hidraulikai méretezés alapján a területen található DN500 gerincvezeték és a DN 200-as illetve DN150-es elosztóvezeték összevonható.

A kivitelezés a Budafoki úton kívül kis mértékben érinti a Csíky, Zenta, Bertalan Lajos, Kruspér és Lágymányosi utcákat.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt módosított határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2017. november 14.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  
jegyző megbízásából:

**Büki László**  
igazgató