

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A Pest-Terv Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Pajkos utca (Kondorosi út - Hadak útja között) 80 ac.,100 ac. és 125 öv. vízvezetékek felújításához tulajdonosi hozzájárulást kér.

A Pajkos utcában a meglévő 80-as,100-as azbesztcement és DN 125 öntöttvas vízvezetékét 110 KPE vezetékre tervezi cserélni a Fővárosi Vízművek, ezzel együtt a házibekötések, tűzcsapok, szerelvények és idomok is felújításra kerülnek.

A tervezési szakasz két részből áll. Az első szakasz a Kondorosi úttól az Andor utca bal oldalán meglévő DN 150 öv. vezetékig tart, a második szakasz az Andor utca jobb oldalán, a megépült vezeték idomjához való csatlakozással indul és a Rozsnyói tér 4 sz. ház falsíkjáig tart. A kivitelezés érinti a Pajkos, Csöpp utca és Rozsnyó tér útpályáját, a csatlakozó vezetékek cseréje miatt belebotanak a Csorbai út, Andor utca útpályájába is.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2018. szeptember 26.

dr Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából:

Büki László
igazgató