

## **Tisztelt Gazdasági Bizottság!**

A Horváth Hálózati Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Hauszmann Alajos utca elhúzódo elektromos hálózati üzemzavar építési munkái kivitelezéséhez a téli munkavégzés tilalma alól felmentést kér.

A kivitelező közösségi érdekből kéri a felmentést, az üzemzavar a Tétényi úti Szent Imre Kórház 10kV-os elektromos vezetékét érinti.

Az üzemzavar elhárításához mintegy 1200 fm vezeték teljes cseréje vált szükségessé. 2019 év végén Hauszmann A. u. páros oldalán (Szerémi-Fehérvári út között) 500 fm földkábelcseréltek. A kórház biztonságos ellátáshoz további szakaszokon szükséges cserélni a vezetékét: a Hauszmann A. u. páros oldala (Szerémi-Budafoki út) és a Bártfai utca (Mohai-Tétényi út) közötti szakaszain mintegy 700 fm hosszban.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2020. február 5.

**dr. László Imre**  
polgármester megbízásából:

**Büki László**  
igazgató