

Tisztelt Polgármester Úr!

A Fővárosi Vízművek Zrt. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Rátz László u. (Bikszádi u.-Andor u.) ivóvízhálózat rekonstrukciója tervéhez tulajdonosi hozzájárulást kér.

A területen jelenleg DN 100 ac/öv vezeték található. A roncsolásos vizsgálat eredménye alapján a vezeték szakasz kritikus állapotú. A vezeték a hibák gyakorisága és jellege alapján a műszakilag várható élettartam elérte, ezért cseréje indokolt. A lakótelepre bemenő mellékvezetékek DN 80 azbesztcement cseréje is szükséges. Az elosztó-vezetékekről a házi becsatlakozások száma: 30 db.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2020. április 30.

dr. László Imre
polgármester megbízásából:

Büki László
igazgató